

Vážená paní starostko, pane starosto.

Blíží se nám konec povodňové situace a s tím začneme s opětovným připojováním odpojených zařízení. Na webu EGD.CZ je článek s doporučením, jak postupovat.

Toto je z webu:

Vzhledem k přetrvávajícímu extrémní počasí a hrozbě zaplavení odběrných míst, je nutné zachovat maximální bezpečnost při manipulaci s elektrickými zařízeními. Připravili jsme proto seznam doporučení, kterými se řídit při vstupu do vyplavených objektů. Více informací [naleznete zde](#).

[Jak se zachovat při záplavě odběrného místa EG.D? Dbejte na maximální bezpečnost | EG.D \(egd.cz\)](#)

My samozřejmě stále situaci monitorujeme, kde je třeba zasáhnou a odpojit energetické zařízení. Stejně budeme postupovat i při zapínání odběrných míst.

Pokud nebyl elektroměrový rozvaděč zatopen, tak jeho přípojku zkontrolujeme a zprovozníme. V rozvaděči necháme vypnutý hlavní jistič. Na místě necháme kartičku

Vážený zákazníku,

Do Vašeho odběrného místa byla obnovena dodávka elektrické energie.

Před zapnutím hlavního jističe si zajistěte kontrolu elektro-instalace osobou s příslušnou elektro-kvalifikací.

Pokud byl elektroměrový rozvaděč zatopen vodou, nebudeme toto zařízení připojovat dříve, než nám zákazník doloží doklad o kontrole tohoto zařízení od osoby s příslušnou elektro- kvalifikací.

V takto postiženém odběrném místě dojde i k výměně stávajícího elektroměru.

Popsané situace na místě vyhodnotí náš pracovník a upřesní postup.

S pozdravem

eg.d

ČLEN SKUPINY E.ON

Miroslav Točín

Key Account Management

T +420 387 86-88 12

M +420 606 759 882

E miroslav.tocin@egd.cz

EG.D, a.s.